



NZ/9/2012/JW

Gdańsk, dnia 13.01.2012r

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Budowa przedszkola przy ul. Człuchowskiej w Gdańsku w ramach programu Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych Miasta”- I/PN/001/12

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wyjaśnia :

Pytanie 1

Zgodnie z pkt 7.1.4. SIWZ do oferty należy dołączyć bilans oraz rachunek zysków i strat za okres ostatnich trzech lat obrotowych . W związku z tym , iż termin przygotowania sprawozdania finansowego za rok 2011 upływa 31.03.2012r , to czy do oferty można złożyć za rok 2011 bilans i rachunek zysków i strat sporządzony za dzień 30.11.2011r czy za 3 pełne lata obrotowe tj. 2008-2010?

Odpowiedź

Do oferty można złożyć za rok 2011 bilans i rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.11.2011r.

Pytanie 2

Zamawiający w punkcie 7.1.4. siwz wymaga od Wykonawców złożenia bilansu oraz rachunku zysków i strat a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych . Zwracamy uwagę ,iż ustawowy termin na sporządzenie części z powyższych dokumentów za ubiegły rok to koniec lutego br. , pozostałe należy sporządzić do końca kwietnia . Czy w związku z tym Zamawiający uzna warunek złożenia wskazanych dokumentów jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty za lata 2009 i 2010 oraz F-01 za pierwszą połowę ub.r. , czy też należy złożyć pełne dokumenty za lata 2008,2009 i 2010?



DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

Odpowiedź

Zamawiający uzna spełnienie warunku ,jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty za lata 2009 i 2010 oraz F-01 za pierwszą połowę 2011r.

Pytanie 3

Prosimy o podanie sposobu wykonania pionów wentylacji grawitacyjnej (kominy ceramiczne)

Pytanie 4

Prosimy o podanie w jaki sposób zakończone są piony wentylacyjne na dachu.



Odpowiedź

Kanały wentylacyjne należy wykonać z rur SPIRO Ø125 oraz przewidzieć, w miejscach koniecznych, zabudowę z płyt g-k. Szczegóły na rys. AG4 w tomie „Architektura”
W przestrzeni obudowy kominów oraz w przestrzeni nadsufitowej należy bezwzględnie przyjąć izolację cieplną rur spiro z wełny mineralnej. Szczegóły na załączonym rysunku AG4.


Z-ca DYREKTORA
ds. Inwestycji i Projektów UE

Zmuda

Patryk Zmuda-Trzebiatowski




Jednostka projektowania		N T architektki		
		81-727 Sopot, ul. Parkowa 54/2 tel. +48 58 3014126 fax +48 58 3058050		
Nazwa i adres obiektu budowlanego		PRZEDSZKOLE V-ODDZIAŁOWE GDAŃSK ul. Człuchowska DZ.NR_10/237		
Nr ewid. działek				
Inwestor		DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA		
Tytuł (nazwa) rysunku		KOMIN		
Branża		Architektura		
Faza		Projekt wykonawczy		
Autorzy		arch. Waldemar Trzebiatowski arch. Piotr Nogowski upr. bud.GPI 73427/TO/93		
Sprawdził		arch. Wojciech Narloch upr. nr 71/Gd/01		
Opracowanie		arch. Krzysztof Pietras		
Stan	Skala	Symbol	Nr rysunku/arkusza	Rowizja
10.2011	1 : 20	-	AG4	01



PRZEKRÓJ

- opierzenie z blachy stalowej ocynk. powlekanej, kol. RAL 7016
- płyta OSB-3 gr. 22mm
- rury went. PCV \varnothing min.125; powyżej połaci dachowej
- konstrukcja z łąt drewnianych 5.0x5.0cm
- płyta OSB-3 gr. 22mm
- kliny styropianowe
- papa asfaltowa termozgrzewalna 2x (warstwa podkładowa i nawierzchniowa z posypką)
- wełna mineralna gr. 5.0cm
- wiqzar dachowy/krokiew wg proj. konstr.
- pełne poszycie z płyt OSB-3 gr. 22mm
- rury spiro \varnothing 125 z izolacją cieplną z wełny mineralnej



RZUT

- opierzenie z blachy stalowej ocynk. powlekanej, kol. RAL 7016
- rury went. PCV \varnothing min.125; powyżej połaci dachowej
- łąty drewniane 5.0x5.0cm
- płyty OSB-3 gr. 22mm

Jednostka projektowania		N T architekci 81-727 Sopot, ul. Parkowa 54/2 tel. +48 58 3014126 fax +48 58 3058050		
Nazwa i adres obiektu budowlanego		PRZEDSZKOLE V-ODDZIAŁOWE GDAŃSK ul. Człuchowska		
Nr ewid. działek		DZ.NR_10/237		
Inwestor		DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA		
Tytuł (nazwa) rysunku		KOMIN		
Branża		Architektura		
Faza		Projekt wykonawczy		
Autorzy		arch. Waldemar Trzebiatowski arch. Piotr Nogowski upr. bud.GPI 7342/7/TO/93		
Sprawdził		arch. Wojciech Narloch upr. nr 71/Gd/01		
Opracowanie		arch. Krzysztof Pietras		
Stan	Skala	Symbol	Nr rysunku/arkusza	Rewizja
10.2011	1 : 20	-	AG4	01