



Gdańsk 09.05.2022 r.

UZGODNIENIE 339/2022

TRAB MOSTY

PROJEKTOWANIE NADZORY

ul. Makuszyńskiego 34
81-595 Gdynia

Gdańskie Wody Sp. z o.o. uzgadnia „Przebudowę wiaduktu nad linią PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej – kier. Centrum „z wykorzystaniem odpływu z wewnętrznej instalacji odwadniającej wiadukt do sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym.

Jeśli i istniejące studnie rewizyjne w pasie drogowym są w złym stanie technicznym należy przewidzieć ich wymianę /remont .

System -odwadniający kolektor DN 250 mm i wpusty krawężnikowe w obrębie wiaduktu pozostają w eksploatacji zarządcy terenu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejącą miejską siecią kanalizacji deszczowej nie wykazaną na etapie rozwiązania projektowego, szczegółowy sposób wykorzystania sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnić z rejonem eksploatacji Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Przystąpienie, prowadzenie i zakończenie robót w obrębie sieci miejskiej należy zgłosić do Gdańskich Wód Sp. z o.o. Należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi procedury odbiorowej znajdującymi się na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

Uzgodnienie niniejsze jest ważne 2 lata tj. do dnia 08.05.2024 r.

Wojciech
Zenon
Szpakowski
2022-05-16 08:
48:23

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Szpakowski
Wojciech Szpakowski



– dbamy – o zasoby – naturalne

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W GDAŃSKU



KW/2022/1127
TO/KW/2022/1127/EK

– drukujemy – na ekologicznym – papierze


Gdańsk, 21.03.2022 r.

Zbigniew Bartnikowski
'TRAB.MOSTY.PROJEKTOWANIE.NADZORY.'
ul. Kornela Makuszyńskiego 34/
81-595 Gdynia

Dotyczy: odesłanie uzgodnienia lokalizacji inwestycji "Przebudowa wiaduktu nad linią PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej"

GIWK Sp. z o.o. przesyła w załączeniu uzgodniony egzemplarz dokumentacji.

Z poważaniem

Z up. Zarządu Spółki

Ewa Kordalska
Specjalista ds. technicznych