

**Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Projektów Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk**

Dotyczy: budowy odcinka ul. Królowej Jadwigi

Gdańskie Wody Spółka z o.o. w odpowiedzi na pismo WPI-II.7010.10.2024.ZM w sprawie wytycznych do budowy odcinka ul. Królowej Jadwigi informuje, że najbliższym miejskim odbiornikiem wód opadowych jest kolektor $\phi 400$ (dowód PT nr M220 11213) przebiegający od ul. Królowej Jadwigi do ul. Świętokrzyskiej po działkach nr 370/4, 370/5, 370/2, 352/1, obr. 74.

Jednocześnie informujemy, że w ul. Królowej Jadwigi (odcinek równoległy do ul. Świętokrzyskiej), na działkach gminnych 363/7, 363/4, 364/1, 365/13, obr. 74 zlokalizowany jest kolektor $\phi 315$ mm wpięty poprzez działki prywatne (370/4 i 370/5, obr. 74) do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej $\phi 400$ mm wymienionej powyżej.

Fragment kolektora $\phi 315$ mm w ul. Królowej Jadwigi, o długości 73 m, znajdujący się na działkach 363/7, 363/4 oraz 364/1 jest własnością gminy m. Gdańska (dowód PT nr M211/12875), natomiast odcinek tranzytowy zlokalizowany na gminnej działce nr 365/13 wraz z wpięciem poprzez działki prywatne do obecnej chwili nie został przekazany na majątek gminy. Po sfinalizowaniu procedur formalno-prawnych przekazania sieci na majątek gminy (po sprawdzeniu jego stanu technicznego) może on stanowić odbiornik dla projektowanego odwodnienia pasa drogowego.

Na pozostałym odcinku działki nr 365/13 (prostopadłym do ul. Świętokrzyskiej) należy zaprojektować nową sieć odwadniającą,

Wszędzie tam, gdzie projektowany jest teren zieleni i jest to możliwe (bez szkody dla odwodnienia pasa drogowego) należy szukać rozwiązań projektowych, które zredukują spływ poprzez grawitacyjne przeprowadzenie wód przez teren zieleni (najlepiej poprzez miejscowo obniżone, a gdzie nie jest to technicznie możliwe przecięte obrzeża), a jedynie jej nadmiar z zieleni wprowadzać w system podziemny. Układ należy wyposażyć w rozwiązanie powolnego opróżniania się między epizodami opadowymi.

Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji, należy wystąpić o warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych. Projekt należy wykonać zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie internetowej Spółki, a rozwiązanie projektowe uzgodnić w Dziale Uzgodnień Gdańskich Wód.

Niniejsze wytyczne utrzymują ważność przez okres dwóch lat, tj. do 03.07.2026 r.

Z poważaniem

Załącznik 1 – mapa

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Szpakowski
Wojciech Szpakowski

Wojciech Zenon Szpakowski
Zatwierdzam ten dokument
Gdańskie Wody
2024.07.15
17:39:44
+02'00'

Do wiadomości:

1. WGK
2. RU, a/a