RUROCIĄGI

L.p.	Współrzędne w układzie 2000 strefa 6		Rzędne	Uwagi
	X	Y	mnKr	
R1.1	6544634.81	6023630.81	-0.80	PÓŁNOCNY
R1.2	6544632.4	6023631.91	-0.78	p-kty R1.2 i R1.3 p-kty wierzchoł-kowe luku
R1.3	6544588.82	6023619.74	-0.43	
R1.4	6544586.18	6023623.42	-0.40	
R2.1	6544633.95	6023628.83	-0.8	ŚRODKOWY
R2.2	6544632.03	6023629.73	-0.79	p-kty R2.2 i R2.3 p-kty wierzchoł-kowe luku
R2.3	6544588.53	6023617.58	-0.443	
R2.4	6544584.96	6023622.55	-0.4	
R3.1	6544633.06	6023626.9	-0.80	POŁUDNIOWY
R3.1	6544631.63	6023627.54	-0.78	p-kty R3.2 i R3.3 p-kty wierzchoł-kowe luku
R3.3	6544588.23	6023615.42	-0.43	
R3.4	6544583.74	6023621.68	-0.40	
R4	6544582.59	6023620.89		istn. DN800

POMPOWNIA

L.p.	Współrzędne w układzie 2000 strefa 6		Rzędne	Uwagi
	X	Y	mnKr	
P1	6544645.76	6023626.84	0.30	
P1.1	6544647.15	6023629.91	0.30	skrzydełko
P1.2	6544644.01	6023631.07	0.30	poprzeczka skrzydełka
P2	6544643.25	6023621.28	0.30	
P2.1	6544639.83	6023613.74	0.30	skrzydełko
P2.2	6544635.16	6023615.86	0.30	poprzeczka skrzydełka
P3	6544632.39	6023625.41	1.00	
P4	6544635.51	6023632.29	1.00	
Pu1	6544652.85	6023630.46	-1.90	Umocnienia przy pompowni
Pu2	6544645.44	6023614.23	-3.10	
Pw	6544644.02	6023624.29	-3.40	

WYLOT

L.p.	Współrzędne w układzie 2000 strefa 6		Rzędne	Uwagi
	X	Y	mnKr	
W1	6544587.5	6023623.56	1.15	
W2	6544581.96	6023619.6	1.15	
W3	6544577.17	6023620.12	1.15	
W4	6544580.5	6023622.5	1.15	
W5	6544583.54	6023629.1	0.5	
Wu1	6544582.03	6023633.33	1.15	Umocnienia przy wylocie
Wu2	6544572.57	6023626.56	1.15	

Proj. ZKP inne opracowanie projektowe

Istn. linia napow. SN nr 015311-2 i stacja transfomatorowa po ułożeniu kabla zas. projektowaną przepompownię ulegnie likwidacji

Proj. zas. przepompowni 4xYKSX 1x180 + FeZn 25x4 w rurze ochronnej DVK 160 L = 120 m

granica pasa drogowego wg. MPZP 1509

granica pasa drogowego wg. MPZP 1519

granica działki

Kanał Rudnicki

kosze siatkowo-kamienne 50x50 cm

materace w dnie siatkowo-kamienne gr 30 cm

materace na skarpie siatkowo-kamienne gr 23 cm

Rurociągi proj. 3 x DN800

gA50 przełożenie

otwór 1

otwór 2

otwór 3

otwór 4

w40 i ks200 do zabezpieczenia

Istn. stacja trafo T-16108 po ułożeniu kabla zas.proj. przepompownię do likwidacji

przełożenie nawierzchni drogowej z płyt IOMB

Rura osłonowa dn90PE L=6,5m

oś uszczelnienia wału

wylot istniejący do rozbiórki (kolor zielony)

DN800 do zachowania (kolor brązowy)

Zas. istn. przep. Saur

DN400 do likwidacji

DN800 do zachowania

Istn. RG

Budynek mieszkalny istn.

Istniejąca pompownia - hala pomp

Zas. istn. przepompowni

eN do zabezpieczenia rurą dwudzielną 110

istn. ks1200

rz. terenu i proj. ok. 0.2 mnKr

magazyn blaszany do likwidacji

Proj. rozdz. RZS

Rozdzielnica pośrednia

Projektowana pompownia

ZBIORNIK PRZED POMPOWNIĄ

stanowisko kontenera na skratki

nawierzchnia chodnikowa z kostki betonowej

nowa nawierzchnia drogowa z płyt IOMB

miejsca parkingowe 4 x (2.5 x 5) m 1 x (3.5 x 5) m (dla niepełnosprawnych)

Istniejący wlot na pompownię

materace na skarpie siatkowo-kamienne gr 23 cm

materace w dnie siatkowo-kamienne gr 30 cm

wylot kanału D

wylot kanału A

Miejsce montażu sondy poziomu i pływaków

4xYKSY 2x1 mm2
1xYKSLY 2x1 mm2
AROT 75

Proj. słupy ośw. zewn. H= 4m+oprawa LED 35W

Proj. słupy ośw. zewn. H= 6m+oprawa LED 75W (+kamery)

Proj. zas. przepompowni kablem YKXS 5x35, L = 75 m w DVK 75, który zostanie podłączony do istniejącej przepompowni (po zlikwidowaniu istn. stacji trafo)

Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk		Stadium: P2T	Projekt: Budowa pompowni Rudniki przy ul. Zawodzie w Gdańsku
Pracownia Projektowa: Gdańskie Wody Spółka z o.o. 80-601 Gdańsk, ul. Andruszkiewicza 5		Zlecenie: -	
Projektował: mgr inż. Waldemar Warzała	4826/Gd/91	Data: 12.2021	Nazwa rysunku: Plan syt.-wysokościowy
Opracował:		Część: Hydrotechniczna	
Sprawdził: mgr inż. Tadeusz Różkwitalski	3603/Gd/88	Skala: 1:200	Numer rysunku: 2.1 Rew.: 0