

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żagłowa
80-560 Gdańsk**

Dot.: uzgodnienia nr 6335/2019 z dnia 20.12.2019r.

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w odpowiedzi na otrzymane pismo z prośbą o przedłużenie uzgodnienia Nr 6335/2019 z dnia 20.12.2019 r dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku”, informuje, że z powodu zmian wprowadzonych w dokumentacji na etapie projektu wykonawczego w stosunku do budowlanego, projekt wymaga ponownego przedłożenia do uzgodnienia.

Wprowadzone zmiany na etapie projektu wykonawczego obejmują:

- ✓ zmianę rodzaju umocnień na prawym brzegu w rejonie rosnących drzew,
- ✓ uwzględnienie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej na prawym brzegu pominiętego w PB
- ✓ zmiany konstrukcji przejazdu nad ujęciami na Kuźnię
- ✓ zmiany konstrukcyjne budowli przelewu awaryjnego; podwyższenie ścian na wlocie, zmianę konstrukcji mostu i pokrycia komory z drewnianych na żelbetowe
- ✓ zmiany w lokalizacji krat wlotowych.

Jednocześnie informujemy, że proces opiniowania projektu wykonawczego nie został zakończony. Od czasu negatywnej oceny projektu wykonawczego (pismo TP-964/eod0938/2023/WW z dnia 24.03.2023), biuro projektowe wprowadziło doszczegółowienia wielu elementów. Tematem, który wymaga jeszcze korekty jest wprowadzenie pochylenia krat.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że uzgodnienie projektu budowlanego wymagało będzie jego uaktualnienia, w zgodności z pozytywnie zaopiniowanym projektem wykonawczym.

Z poważaniem

Do wiadomości:

TU, a/a

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Szpakowski
Wojciech Szpakowski

Wojciech Zenon
Szpakowski
Zatwierdzam ten dokument
Gdańskie Wody
2023.11.29 15:29:10+01'00'