- wypust 1-fazowy 230V L,N,PE
- wypust 3-fazowy 230V L,N,PE
- łącznik 1-biegunowy p/t 250V, 10A IP20
- łącznik 1-biegunowy p/t 250V, 10A IP44
- łącznik świecznikowy p/t 250V, 10A IP20
- łącznik świecznikowy p/t 250V, 10A IP44
- łącznik schodowy p/t 250V, 10A IP20
- łącznik schodowy p/t 250V, 10A IP44
- CR - czujnik ruchu i zmierzchu

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

A1	Plafon LED 3100lm IP20 (29W)
A2	Plafon LED 3700lm IP20 (37W)
A3	Plafon LED 4400lm IP20 (45W)
A4	Plafon LED 4700lm. IP20 (32W)
A5	Plafon LED 6000lm IP20 (42W)
A6	Plafon LED 8400lm IP20 (60W)
B1	Oprawa typu HB LED NT 14200lm IP66 (108W)
C1	Naświetlacz LED 14400lm IP66 (108W)
D1	Oprawa hermetyczna LED 4550lm IP66 28W
D2	Oprawa hermetyczna LED 7850lm IP66 47W
RCR	OPRAWA Z CZUJNIKIEM RCR
E1	Plafon LED 3700lm IP65 OPAL BIAŁY 30W
E2	Plafon LED 2900lm IP65 OPAL BIAŁY 25W
E3	Plafon LED 1450lm IP65 OPAL BIAŁY 13W
E4	Plafon LED 2550lm IP65 OPAL BIAŁY 22W
AW1	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (5W)
AW2	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
AW3	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
AW4	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA IP65 (3W)
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA IP65 (3W)
EW3	OPRAWA EWAKUACYJNA LED ZEWNĘTRZNA (COLD) IP65 (2W)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE RYSUNKU BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

Nazwa obiektu budowlanego:	**Blok sportowy Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego**					
Tytuł rysunku:	**Rzut piwnicy. Instalacja elektryczna**					
Projektant:	*mgr inż. Piotr Adamczyk*	Nr upr.bud.	**SLK/5484/POOE/14**	Podpis:		Skala rysunku: **1:100**
Sprawdzający:	*mgr inż. Łukasz Pyka*	Nr upr.bud.	**SLK/5674/POOE/14**	Podpis:		Numer rysunku: **1**
Data sporządzenia:		**08.2021 r.**	Data sprawdzenia:			

ODRĘBNA STREFA POŻAROWA CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ

-1.01.Hol P: 244,6 m²

-1.02.Korytarz P: 48,18 m²

-1.03.Szatnia D P: 18,84 m²

-1.04.WC D P: 5,69 m²

-1.05.Natryski D P: 31,16 m²

-1.06.Szatnia D P: 17,37 m²

-1.07.Szatnia M P: 16,95 m²

-1.08.WC M P: 5,64 m²

-1.09.Natryski M P: 22,13 m²

-1.10.Szatnia M P: 18,83 m²

-1.11.Natryski P: 6,4 m²

-1.12.WC P: 1,46 m²

-1.13.Sauna P: 6,06 m²

-1.14.Korytarz P: 7,61 m²

-1.15.Hol P: 46,1 m²

-1.16.Basen P: 547,67 m²

-1.17.Pom.tech. P: 210,67 m²

-1.18.Pom. socjalne P: 16,25 m²

-1.19.Pom.tech. P: 23,43 m²

-1.20.Pom.gosp. P: 6,51 m²

-1.21.Kl.schod. P: 22,54 m²

-1.22.Kl.schod. P: 16,29 m²

-1.23.Pom.ratown. P: 5,05 m²

-1.24.Pom.ratowników P: 14,58 m²

W3: Wentylator kanałowy 230V, 26W, praca stała

W4: Wentylator kanałowy 230V, 26W, praca stała

W10: Wentylator kanałowy 230V, 26W, praca stała

Głębokość Niecki 1.3 m

Głębokość Niecki 2.0 m

SZS
Szafa zasilająco sterująca technologii basenowej