



Gdański
Zarząd Dróg
i Zieleni

ROZBUDOWA MIASTA GDAŃSKA
W PLANIE

data: 26.06.2023

L. dz.



RPW/7699/2023 P
Data: 2023-06-26

DRMG

GZDiZ.ZR.6304.2.203.2023.JR.981

Gdańsk, 14.06.2023 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żagłowa 11
80- 560 Gdańsk

Dot. wytycznych do projektu przebudowy przyłącza sieci gazowej i przeniesienia skrzynki gazowej do znicza przy pomniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

W odpowiedzi na pismo PKN/171/2022/DJ z dnia 04.05.2023 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje następujące wytyczne:

1. Mając na uwadze, że instalacja gazowa zasilająca znicz gazowy znajdujący się przy pomniku Obrońców Poczty Polskiej jest bardzo ważna, bo jej funkcjonowanie jest związane z miejscem najważniejszych uroczystości w dniu 1 września, odłączenie starej instalacji i wykonanie nowej musi przebiegać bardzo sprawnie.
2. Nie wolno naruszyć pomnika przy prowadzeniu instalacji, a teren planu wokół pomnika wykonany z kostki kamiennej należy przywrócić do stanu sprzed remontu.
3. Przebudowa powinna być uzgodniona z gestorem sieci gazowej oraz odebrana wraz potwierdzeniem technicznej sprawności przez jego przedstawiciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na istniejącym terenie bezpośrednio przy pomniku znajduje się kwiatnik z kwiatów sezonowych.
5. Należy wykonać inwentaryzację istniejącej zieleni i terenu objętego popracowaniem.
6. Planując linie przyłącza należy wziąć pod uwagę, że w zasięgu koron drzew (po obrysie korony) zakazuje się prowadzenia prac ziemnych mechanicznie. Prace można wykonywać ręcznie, nie uszkadzając systemu korzeniowego drzew.
7. Sugeruje się zlokalizowanie przyłącza poza obrysem korony drzew.
8. Prace związane z przebudową powinny być zgłoszone do właściwych organów, odpowiednio zabezpieczone i prowadzone zgodnie z przepisami BHP
9. Po wykonaniu przebudowy cały jej zakres musi zostać naniesiony na mapę i zgłoszony przez uprawnionego geodetę.
10. Projekt przyłącza oraz wszelkie wyłączenia terenu związane z prowadzonymi pracami powinny być uzgodnione z GZDiZ.
11. Odtworzenie terenu wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi musi zostać zgłoszone do GZDiZ.
12. Podczas odbiorów technicznych musi być obecny przedstawiciel Inspektor GZDiZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. zarządzania

Tomasz Wawrzonek