



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

DKM/523/ 2022/MS

Gdańsk dnia 29.04.2022 r.

Sygn. 153849

Strona internetowa

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert dla zadania pod nazwą : „ Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 49 w Gdańsku Al. Legionów 11 – dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. „ - zamówienie nr 96/BZP-PU.511.86.2022/MN z dnia 26.04.2022r.

W związku zapytaniem jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygnatura akt nr 96/BZP-PU.511.86.2022/MN z dnia 26.04.2022r. , Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przekazuje w uzgodnieniu z Jednostką Projektową poniższe wyjaśnienia z uprzejmą prośbą o ich uwzględnienie w ofercie.

**Pytanie:**

Czy drzwi D2 mają zostać wymienione na nowe drzwi bezklasowe , czy może przeciwpożarowe EIS 30 jak pozostałe? W przedmiarze robót oraz załączniku nr 1 do OPZ nie jest wskazane aby drzwi D2 miały charakteryzować się odpornością ogniową, natomiast w załączniku nr 3 ( zestawienie stolarki) kolorem czerwonym jest zapisana taka informacja.

**Odpowiedź:**

Drzwi D 2 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia mają zostać wymienione jako **nowe drzwi bezklasowe.**

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 02-05-2022